



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55

Предписание № 37-1-566/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 1, корп. 2, лит. А; ИНН 7811068002

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя - при наличии индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество владельца ответственности за устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 28 октября 2020 года № 37-1-566 ст. 6, 6¹ федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствующего при проведении проверки)

в период с 10 по 27 ноября 2020 года Брантовым Нартот Анатольевичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу была проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, д. 1, корп. 2, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПН проводившего) (при проверке, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: заведующим ГБДОУ детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга Балабай Татьяной Леонидовной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствующего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. от электрических	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.10.2021	

	светильников. (в группах «светлячок», «затейники» «ромашки» «почемучки», «самоделки» в коридоре, а также в кабинете делопроизводителя, и медицинском кабинете).	требования пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 83; СП 5.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.		
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в вестибюлях (<i>левого крыла и центрального входа</i>)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 1 ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст.145. ч. 7 ст. 146. ч. 11 ст. 13	01.10.2021	
3	Дверь эвакуационного выхода из группы «почемучки» (с числом пребывание в ней более 15 человек) открывается не по направлению движения выхода из здания.	Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 ч. 2 ст. 1; ч.1 ст. 6; ст. 89; Свод Правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22.	01.10.2021	
4.	Не произведен расчет категорий для помещения технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов (электроснабжения) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.10.2021	
5	На двери помещения для технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов (электроснабжения) (за исключением помещений категории Д по	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 20	01.10.2021	

	взрывопожарной и пожарной опасности) не обозначены их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
6	Отделка пола на путях эвакуации в коридоре 1-го этажа выполнена из материалов с высокой пожарной опасностью (отделка пола выполнена однородным ПВХ линолеумом, имеющим класс пожарной опасности КМ-5, см. сертификат соответствия С-RU. ПБ33. В.00009 TP 0627610)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст. 1 ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст.145. ч. 7 ст. 146. ч. 11 ст. 13, табл. 3	01.10.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Невского района
управления по Невскому району
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Брантов Нарт Анатольевич

Служитель, Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) инициалы (ИИО) инициалы (ИИО) инициалы (ИИО) инициалы



«27» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий ГБДОУ детский сад № 38
Невского района Санкт-Петербурга
Балабай Татьяна Леонидовна

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его (ее) законного представителя, представителя, присутствующего при проведении проверки

БЛ
(подпись)

«27» ноября 2020 г.